



Исходя из опыта предыдущих выборов, с целью обеспечения пожарной безопасности и своевременного принятия организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период проведения выборов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, управление МЧС в г. Горловка убедительно просит ознакомиться и соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности на избирательных участках.

1. Ответственность за противопожарное состояние избирательного участка возлагается на председателя участковой избирательной комиссии.

2. Все лица, участвующие в проведении избирательной кампании, члены избирательной комиссии, агитаторы должны быть обучены мерам пожарной безопасности, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

3. Помещение избирательного участка должно иметь не менее двух эвакуационных выходов, а двери легко открываться по направлению выхода людей.

4. Ковры и ковровые дорожки на путях эвакуации прочно прикрепляются к полу.

5. Электрическая сеть освещения наружной иллюминации и кабин для голосования должна иметь самостоятельные предохранительные устройства.

6. Освещение в кабинках выполняется с помощью электрического кабеля или провода с медными жилами. Прокладку проводов с полихлорвиниловой изоляцией по деревянным конструкциям необходимо выполнять по слою асбеста толщиной 3 мм. При пересечении проводами деревянных конструкций или тканей они должны заключаться в резиновые или эбонитовые трубки.

7. Категорически запрещено использование открытого огня в помещении избирательного участка.

8. К электрическим проводам и осветительным приборам не должны прикасаться сгораемые материалы (шторы, занавеси, драпировка и т.п.).

9. При наличии отопительных печей их топку необходимо производить под постоянным наблюдением специально выделенных и проинструктированных для этой цели лиц, и она должна прекращаться не позже, чем за два часа до окончания работы в помещении.

Неостывшую золу следует заливать водой и удалять из помещения в отведенное для этой цели место.

10. По окончании работы участка осветительные и другие электрические приборы должны выключаться.

11. Расположенные вблизи избирательного участка пожарные водоемы и гидранты должны быть в исправленном состоянии и иметь указатели их места расположения.

12. Избирательные участки должны быть обеспечены огнетушителями (ОУ -2) – по 2 в зале для голосования и по 1 в остальных комнатах, размещенные на видных и доступных местах.

13. Внутренние пожарные краны необходимо проверить на пуск воды и обеспечить рукавами и стволами.

14. У телефонных аппаратов установить таблички о порядке вызова пожарной охраны.

Главное управление МЧС Украины в Горловке обращается ко всем избирателям: в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации не допускайте паники. Помните, что на избирательном участке запрещено курить, пользоваться открытым огнем, загромождать пути эвакуации, приносить горюче-смазочные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Будьте взаимовежливыми. Телефон спасения 101.

Справка. На объектах Донецкой области, где были размещены избирательные участки, и самих избирательных участках, во время проведения второго тура выборов Президента Украины пожаров допущено не было. Однако в других регионах Украины 7 февраля 2010 года были зафиксированы два пожара.

Приблизительно в 6 часов 45 минут в сельском клубе с. Романовка Тернопольской области, в котором находился избирательный участок № 167, пожаром уничтожена кровля и перекрытие здания на площади 150 кв. м и списки избирателей.

В 20 часов 32 минуты в здании, в котором размещался избирательный участок № 186 - с. Новосельцы Жидачевского района Львовской области, пожаром повреждено перекрытие здания на площади 2 кв. м.