



13 июня произошел забой самотечного канализационного коллектора поселка Мирный, который принимает сточные воды от потребителей поселка и КЛПУ «Городской противотуберкулезный диспансер г. Горловки», в результате чего вода с нечистотами разлилась на проезжей части. 17 июня силами ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» забой был ликвидирован.

Данный коллектор был построен машиностроительным заводом им. Кирова в 90-е годы. В ноябре 2004 года передан в коммунальную собственность города на баланс и обслуживание ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса».

Через балку в районе улицы Хабаровская коллектор был проложен открытым способом из стальных труб на опорах. Неизвестными лицами две нитки коллектора, протяженностью 300 м, были похищены еще в 2011 году, в результате чего частично нарушилась целостность опор. По данному факту руководством ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» было направлено заявление в правоохранительные органы г. Горловка. Однако до настоящего времени лица, совершившие данное хищение, не установлены.

На данный момент сточные воды стекают в балку, разлития по территории частого сектора нет. Информации о вредности сточных вод (заражении инфекционными возбудителями) от Горловского ПУВКХ и городской СЭС не поступало. Кроме того, в отделениях КЛПУ «Городской противотуберкулезный диспансер г. Горловки», рядом с которыми проходит канализационный коллектор, используются все средства инфекционного контроля – вентиляция, ультрафиолетовые облучатели закрытого типа, хлорсодержащие вещества для обеззараживания помещения и медицинского оборудования, а также с целью недопущения попадания бактерий в сточные воды.

Для выполнения работ по восстановлению коллектора необходимо привлечение проектной организации. На сегодняшний день структурным подразделением ЦКИПИВЛ КП «Компания «Вода Донбасса» по заявке Горловского ПУВКХ разрабатывается проектно-сметная документация с рассмотрением 2-х вариантов прокладки участка коллектора. Стоимость работ по восстановлению коллектора будет определена после выполнения и согласования проектно-сметной документации.

Данный вопрос требует практического урегулирования, поскольку аналогичные ситуации в городе происходили и ранее. Городской совет проводит системную комплексную работу по разрешению таких ситуаций.

Так, в течение длительного времени из-за разлома канализационный коллектор по улице Веденина заливал проезжую часть автомобильной дороги. К примеру, в прошлом году канализационный коллектор по улице Горнопромышленной ввиду постоянных забоев также причинял ряд неудобств жителям. Однако в этом году были изысканы

средства и произведен текущий ремонт. На данный момент коллектор вновь функционирует.

Указанная ситуация, которая сложилась с состоянием канализационного коллектора, находится на контроле.

"Горловский Медиа Портал"