



5 декабря в результате обстрела была повреждена левая нитка напорного трубопровода канала "Северский Донец-Донбасс" на третьем подъеме в районе поселка Мичурина.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Компания "Вода Донбасса"

Также 4 декабря в результате боевых действий были повреждены линии электропередачи 110 кВ, в результате чего были обесточены насосные станции №3 и №3-А.

В настоящее время электроснабжение восстановлено по резервной схеме, водоснабжение переведено на экономный режим подачи и распределения воды.

Ремонтные бригады специалистов водоканала готовы выехать на место для обследования и устранения аварийной ситуации, однако оперативности ремонтных действий мешает отсутствие доступа к месту повреждений в связи с продолжающимися боевыми действиями в указанном районе.

"Горловский Медиа Портал"