

На фильтровальной станции в Горловке произошла утечка хлора

Горловский Медиа Портал
23.07.15 21:18



В Горловке на фильтровальной станции №2 РУЭК Компании "Вода Донбасса" вечером 22 июля произошла утечка хлора.

"Произошла разгерметизация резьбового соединения и утечка жидкого хлора в количестве 17 кг" , - сообщается на сайте так называемой администрации Горловки.

Сотрудниками РУЭК КП "Компания "Вода Донбасса" приняты оперативные меры по устранению последствий аварии. Жертв и пострадавших нет. Угроза отравления населения города отсутствует.

"Горловский Медиа Портал"